

LAVAGGIO RAPIDO

ENTRATA ACQUA DURA

VERSO D'ENTRATA ALTRO MODULO <DUPLEX>


VERSO D'USCITA DIRETTA VIA BIOPASS <SIMPLEX>

CLAPET ANTI-RITORNO
A ORE 6

VALVOLA 1/3

ALIMENTAZIONE DELLA TESTA DI COMANDO

EVACUAZIONE
VERSO LO SCARICO



CLAPET PER
VALVOLA 2 <SINISTRA>

CLAPET PER VALVOLA 1/3
E ALIMENTAZIONE VENTURI
<DESTRA>

TESTA DI COMANDO

SEGNALE DI COMUNICAZIONE
<DUPLEX>

DISCO
DI PROGRAMMA

RESINA

VALVOLA 2

CONTROLLORE DI PORTATA
VALVOLA 1/3 <DESTRA>

EVACUAZIONE VERSO LO SCARICO

CONTROLLORE DI PORTATA
VALVOLA 2 <SINISTRA>

VERSO DEL BIOPASS <SIMPLEX>

VERSO DEL SEGNALE DI COMUNICAZIONE DELL'ALTRO MODULO

CONTATORE D'ACQUA


ARRIVO DELL'ACQUA DURA
VIA BIOPASS <SIMPLEX>

ARRIVO DELL'USCITA
ALTRO MODULO <DUPLEX>

CLAPET ANTI-RITORNO SOTTO
IL CONTATORE D'ACQUA
+ CALIBRO DI RESTRIZIONE

USCITA ACQUA
ADDOLCITA

SALAMOIDIA



CLAPET ANTI-RITORNO AL DISOTTO DEL VENTURI

TINO DI SALE

PRESSIONE NEL CIRCUITO

NESSUNA PRESSIONE NEL CIRCUITO

PRESSIONE E FLUSSO NEL CIRCUITO

Dessinateur: DC	A3	BIOWATEC
Date: 16/09/08	Mat.:	
Nom: SCHEMA LAVAGGIO RAPIDO	Echelle:	
Numéro dessin: Niv.:	Date niv.:	Dessinateur
A	16/09/08	DC